

监 理 日 志

工程名称: 丰阳 396MW 光伏发电项目.

日期	2018 年 01 月 10 日 星期三	气候	晴	气温	2 ~ 8℃
监理单位动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况: 砂石进场. 合格.			
施工方人员动态:	14人				
施工机械动态:	1台焊机.				
施工进度情况	1. 水泵房砌墙. 2. 35KV 电气楼 开始 墙面抹灰 3. 2-7 区 巡视.				
检查发现的问题	1. 开关站 道路 完成 施工前 先将接地扁铁 设置到 到位.				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	李维军	总监签阅		李维军.	