

监 理 日 志

工程名称: 李阳 明阳 39.6MW 光伏发电工程

日期	2018年01月20日 星期六	气候	阴	气温	5~14℃
监理单位动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	11人				
施工机械动态:	1台电焊机				
施工进度情况	1. 水泵房支管安装。 2. 12米 13米箱变基础砌墙抹土墙。 3. 8~13米区沟盖板。				
检查发现的问题	1. 8~15米区的箱变基础防水。 还有不合格				
处理措施、意见、结果	1. 施工方返工处理				
协调内容或其他	无				
记录人	李 坤	总监签阅	李 维 军		