

监 理 日 志

工程名称: 来阳湖田39.6MW光伏发电项目.

日期	2018年01月29日 星期一	气候	小雪.	气温	-2~5℃
监理人员动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况: 无.			
施工方人员动态:	4人				
施工机械动态:	无				
施工进度情况 施工部位	1. 对光伏区安全巡查 2. 对施工材料集中堆放,并封存. 3. 相关施工资料移交.				
检查发现的问题	1. 光伏区组件不能多层堆放. 西				
处理措施、意见、结果	1. 要分成单箱放在平地上.				
协调内容 或其他	无				
记录人	李冲	总监签阅	李继军		