

监 理 日 志 ()

日期: 27 年 1 月 16 日

天气: 晴

星期: 二

气温: 5~11℃

工程名称: 永固村 27MW 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 检查 2# 地区, 支架、组件安装情况。 有部分螺丝未戴平垫、弹垫, 已通知 施工单位整改。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	施工人数 35人 管理人员 4人	2# 地区完成两组组件安装。 横梁安装完成 50%
其 它 事 项		
本日现场监理人员	李峰、蔡志斌、赵德生	
记录人: 蔡志斌	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 李维军	