

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 05 月 29 日

星期: —

工程名称: 泰州溧阳39.6MW光伏发电项目

天气: 晴

气温: 22-35℃

监 理 工 作 情 况	①. 检查 35kV 浇筑女儿墙情况 ②. 检查 10kV 电气楼主楼及浇筑情况, 屋顶 ③. 检查 11#区浇筑管架情况 ④. 检查 11# 11# 11# 光伏区支架及组件 安装情况	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度
	施工员 8人 监理人员 5人	35kV > 电气楼 10kV > 光伏区
其 它 事 项	10kV 电气楼 要求按图纸上截面筋分布筋纵向 筋为 $\Phi 10 @ 180mm$, 用的是 $\Phi 8$ 钢筋且间距为 200mm 经监理单位指证, 改为加密钢筋	
本日现场监理人员 牟冲 徐存瑞 赵德生 徐明俊		
记录人: 董军旗		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 李陈军