

监 理 日 志 ()

日期: 2016 年 10 月 13 日

星期: 二

工程名称: 20MW炉内发电项目

天气: 云

气温: 22

监 理 工 作 情 况	① 1号区域支架吊装完成的质量检查 ② 4号区域接地扁铁焊接符合要求	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	宁 报 建 工	支架吊装 接地扁铁焊接施工 外线塔基施工 开关站顶板钢筋绑扎 电缆沟开挖
其 它 事 项	关于电缆沟回填铺砖, 当地面电缆套管使用砼管问题, 取消; 与施工方协商要求以书面形式告知建设单位。	
本日现场监理人员: 王海军 薛之昂 康立 刘		
记录人: 王海军 总监理工程师/总监理工程师代表(签字):		

监 理 日 志 ()

日期: 2016 年 10 月 14 日

星期: 三

工程名称: 20MW炉内发电项目

天气: 晴

气温: 23

监 理 工 作 情 况	规范巡查 ① 1号区域支架吊装质量下降 ② 2号区域电缆沟深度宽度基本符合要求 ③ 围栏施工不符合规范要求质量设计要求, 已通知现场项目部进行整改。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	宁 报 建 工	1号区域接地扁铁焊接施工 开关站顶板钢筋绑扎 围栏施工 外线施工
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 王海军 薛之昂 康立 刘		
记录人: 王海军 总监理工程师/总监理工程师代表(签字):		