

监理日志 (常州己竣工)

日期: 2016 年 12 月 15 日

星期: 一

工程名称: 20MW光伏发电项目

天气: 晴
气温: 15℃

监
理
工
作
情
况

记录每天的施工情况, 做好安全、质量、进度。
对各家行冬大施工中做好相关安全措施。
做好对光伏区组串阵列观感质量的检查。
检查开关站屋面防水的施工质量。

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

宁波建工

开关站施工
光伏区电缆施工
组串安装

其
它
事
项

本日现场监理人员

廖刘波 王海军

记录人: 王海军

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

第五版

江苏省住房和城乡建设厅

监理日志 (常州己竣工)

日期: 2016 年 12 月 16 日

星期: 二

工程名称: 20MW光伏发电项目

天气: 晴
气温: 16℃

监
理
工
作
情
况

检查开关站外箱柜施工质量, 对各个区阵列箱柜不合格
的现场进行整改, 开关站围档施工。
检查光伏区电缆铺设, 是否符合要求。
对阵列区电缆沟深度不符合要求, 现场进行整改。

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

宁波建工

组串安装
开关站施工
光伏区电缆施工
电缆沟开挖

其
它
事
项

本日现场监理人员

廖刘波 王海军

记录人: 王海军

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

第五版

江苏省住房和城乡建设厅