

监理日志 (常州已竣工)

日期: 2016 年 12 月 27 日
 星期: 二
 工程名称: 常州 20MW 光伏发电项目

天气: 阴
 气温: 1

整理施工单位上报的资料。
 记录本日的施工情况。

监
理
工
作
情
况

施工单位 施工内容及进度

施
工
情
况

宁津重工
 光伏区停工
 开关站设备调试。
 开关站设备新安装。

其
它
事
项

本日现场监理人员 李刚 刘吉海

记录人: 李刚 总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅

监理日志 (常州已竣工)

日期: 2016 年 12 月 28 日
 星期: 三
 工程名称: 常州 20MW 光伏发电项目

天气: 晴
 气温: 1

巡查工作。

对光伏区已安装完成的支架、组件、太阳能板进行。
 检查。在检查过程中, 发现区域内的太阳能板不均匀。
 支架不垂直, 存在移位偏移的现象。目前已通知现场
 项目部, 对存在问题的区域进行采取相应的措
 施。

监
理
工
作
情
况

施工单位 施工内容及进度

施
工
情
况

宁津重工
 光伏区停工。
 开关站设备调试。

其
它
事
项

本日现场监理人员 李刚 刘吉海

记录人: 李刚 总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅