

监 理 日 志 (常州己镇子)

日期: 2017 年 2 月 25 日
 星期: 六
 工程名称: 常州己镇子 20MW 光伏发电项目

天气: 晴
 气温: 12℃

监
理
工
作
情
况

巡视现状:
 在 15# 井区对有一阵列电流档型号有不一样的. 已通知施工单位做好对电流档型号的分类. 安装时要注意型号. 对存在不一样的型号. 要进行整改. 同时还要施工单位做好对施工人员的交底.

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

常州己镇子

支架安装

15# 箱变设备接线

其
它
事
项

本日现场监理人员

吉海平

记录人: 吉海平

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

江苏省住房和城乡建设厅监制

第五版表



由 扫描全能王 扫描创建