监 理 日 记(　　)

日期：2017 年 4 月 5 日　　天气：多云

星期：三　　气温：6°—20°

工程名称：东营20MWp光伏电站项目

监理工作情况

安全监理：今日巡视开关站、场内集电未发现安全隐患，专职安全员在场。

检查：场内集电有个别杆塔细件螺帽未拧紧现象。已通知施工方整改待查。

检查：水泵房外墙面个别处有裂缝，已要求施工单位进行整改，待复查；

施工情况

承包单位	施工内容及进度
	开关站：①二次设备室电缆敷设。②综合楼二楼空鼓地板砖返修。 场内集电：3#—6#杆塔挂线完成。 光伏区：消缺工作正在进行

其它事项

今日召开监理例会

本日现场监理人员

记录人：张金星　　总监（总监代表）：

江苏省建设厅监制