监 理 日 志（　　　）

日期：2017 年 5 月 11 日　　　　天气：晴

星期：三　　　　气温：13°～31°

工程名称：李尚20MW地面分布式光伏电站项目

监理工作情况	安全监理：今日巡视光伏区、开关站未发现安全隐患，专职安全员在岗 检查：光伏区灌注桩施工，测量预埋件角度为31、32、32、31 符合设计要求	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
		光伏区：①3#地块灌注桩施工。②3#地钻孔施工。 ③5#地场区道路施工。④4#地块钻孔施工。
其它事项		
本日现场监理人员		
记录人：卢长杰	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	