# 监 理 日 志（ ）

天气：晴

日期：2017年5月3日

气温：8~15°

星期：三

工程名称：东海20MWp地面分布式光伏电站项目

| | | |
|---|---|---|
| 监理工作情况 | 安全监理：今日巡视发现：开关站未发现安全隐患，<br>专职安全员在岗。<br><br>检查：开关站电缆沟盖板安装，个别部位有不平整现象，<br>已要求现场整改，正整改； | |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |
| | | 开关站：①电缆沟盖板安装 ②卫生清理<br><br>光伏区：①支架及检修道路施工 |
| 其它事项 | | |
| 本日现场监理人员 | | |
| 记录人：陈星 | 总监理工程师/总监理工程师代表(签字)： | |