监 理 日 志(　　)

日期：2017年5月4日　　天气：晴

星期：四　　气温：13°~28°

工程名称：安岳2017WP地面分布式光伏电站项目

监理工作情况	独立监理：分别巡视开关站未发现安全隐患，当职安全员在岗。 检查：开关站避雷针电阻不符合设计要求，现已增加降阻模块，避雷针电阻待合期实验；	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
		开关站：①水泵房设备调试　②卫生清理。 光伏区：③3#地块出场前检修工作
其它事项		
本日现场监理人员		
记录人：卢光忠	总监理工程师/总监理工程师代表(签字)：	