监 理 日 志（ ）

天气：晴

日期：2017 年 5 月 5 日

气温：6~23

星期：五

工程名称：李寺20MWp地面分布式光伏电站项目

监理工作情况	安全监理：今日巡视开关站未发现安全隐患，专职安全员在岗。 检查：今日巡视时发现场内集电线路电缆埋设深度不符合设计要求的不小于700mm，且过路段进行穿管保护；已要求施工单位进行整改，待复查。

施工情况	施工单位	施工内容及进度
		开关站：①土建清缺；②开关站内卫生清理。 光伏区：升压站进场道路施工；

其它事项	
本日现场监理人员	
记录人：卢光生	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）