

监 理 日 记()

日期: 2017 年 10 月 18 日

星期: 三

工程名称: 惠州梨园沟120MWp光伏发电项目

天气: 多云

气温: 16℃-17℃

监 理 工 作 情 况

1: 3#、8#、4#、5#区电缆桥架接头制作安装。

2: 3#区、7#区光伏板间接地线连接。

3: 桥架接头制作弯曲半径不够通知整改。

承包单位

施工内容及进度

施 工 情 况

河南元熙建筑有限公司

1: 电缆桥架接头制作安装 4人。
2: 光伏板间接地线连接 2人。

其 它 事 项

本日现场监理人员

记录人:

张广铁

总监 (总监代表):