

监 理 日 记()

日期: 2017年11月25日

星期: 六

工程名称: 湖州梨园沟120MW光伏电站项目

天气: 晴

气温: 4℃-17℃

监 理 工 作 情 况

- 1: 光纤熔接盒连接。
- 2: 光伏区防火除草。
- 3: 光伏区线路检查整改, 121配电箱接线。
- 4: 光伏区接地检查刷漆。
- 5: 箱变箱逆变压器基础浇筑护坡。
- 6: 围网整修。

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

河南元熙建设有限公司

- 1: 熔接盒连接, 2人。
- 2: 光伏区防火除草, 5人
- 3: 光伏区线路, 接地, 检查整改, 6人。
- 4: 箱变逆变压器基础浇筑护坡, 14人。

其 它 事 项

森源对光伏区检查后存在的问题
进行要求整改部署。

本日现场监理人员

张广钦

记录人:

总监 (总监代表):