

监 理 日 记()

日期: 2017 年 12 月 1 日

天气: 晴

星期: 五

气温: -1℃ - 8℃

工程名称: 禹州梨园沟 120MW 光伏发电项目

监
理
工
作
情
况

- 1: 光伏区防火除草.
- 2: 围网补安维修.
- 3: 光伏区检查整改.
- 4: 光伏区开路电压测试.
- 5: 检查光伏板开路电压测试情况. 测量结果: 808, 812, 815, 817 伏符合要求.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

河南元熙建筑
工程有限公司

- 1: 光伏区防火除草 6 人,
- 2: 开路电压测试 2 人
- 3: 围网安装, 整改 6 人.
- 4: 光伏区线路检查整改. 4 人.

其
它
事
项

继续进行检测。

本日现场监理人员

张广钦

记录人:

总监 (总监代表):