

监 理 日 记()

B7

日期: 2017 年 12 月 3 日

天气: 晴
气温: 0℃ - 13℃

星期: 日

工程名称: 惠州梨园沟120MWp光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1: 箱逆变基础砼护坡抹面. 2: 光伏区防火除草, 防火隔离带设置. 3: 光伏区围网大门安装. 4: 光伏区检查整改. 汇流箱接地, 板间接地. 5: 检查汇流箱接地焊接点未进行防腐. 通知施工单位, 每一个焊接连接处须进行防腐处理和外观处理.	
施 工 情 况	承包单位 河南元熙建筑公司	施工内容及进度 1: 箱逆变基础砼护坡抹面. 8人. 2: 光伏区防火除草. 6人. 3: 光伏区围网大门安装 6人. 4: 光伏区检查整改. 汇流箱接地. 6人.
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员	张钦	
记录人:	总监 (总监代表):	