

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 3 月 25 日

星期: 六

工程名称: 扬州梨园沟120MW光伏发电项目

天气: 晴

气温: 5℃ - 17℃

监 理 工 作 情 况	1. 检查 2# 3# 4# 5# 8# 区组间接地沟开挖深度过浅, 施工整改中. 2. 检查安全隐患未发现安全隐患.	
	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
施 工 情 况	华普建设 工程有限 公司	4# 区组间接地沟开挖 8人
其 它 事 项	施工人员 8人	
本日现场监理人员: 郭光禧 曹亮		
记录人: 曹亮		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 杨波