

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 11 月 01 日

天气: 晴

星期: 三

气温: 11°C / 22°C

工程名称: 吴兴区妙西30MWp地面光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	开美站及光伏区现场巡视。 现场确认消缺情况①站内路灯已通②站内电源线已穿管 ③仓库外接水源管头已整改完成。 整理资料。上传监理云。	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
		光伏区支架调整 2人。 支架、螺栓刷漆 3人。 支架泥土清理 2人。 光伏电缆桥架跨接整改 2人 开美站外排水沟修砌 3人
其 它 事 项		
本日现场监理人员	陈/淑/霞	
记录人: 陈/淑/霞	总监 (总监代表): 苗/永/军	