

监 理 日 记()

日期: 2017 年 12 月 24 日

星期: A

天气: 多云

气温: 12℃/1℃

工程名称: 吴县北桥30MWp水面光伏发电项目.

监
理
工
作
情
况

光伏区开关站巡视

整理施工进度资料.

上传监理日记到监理云系统

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

光伏区无人清缺

总包单位现场管理人员 3 名

分包单位现场管理人员 2 名.

其
它
事
项

光伏区内存放.

1#光伏方阵 6#汇流箱被风刮掉 6 块光伏组件.
已经通知分包单位进行整改, 其它光伏区进行检查.

本日现场监理人员

苗振军

记录人

苗振军

总监 (总监代表)

苗振军

江苏省建设厅监制

