

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 09 月 11 日

星期: -

天气: 阵雨

气温: 22~28°

工程名称: 吴兴区妙西30MW地面光伏电站项目.

监 理 工 作 情 况	开关站. 光伏区巡视 开关站. 停电消缺 15 天. 光伏区做排水沟. 支架基础验槽. 个别基础深度不够 重新加深.	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
		开关站消缺人员 3 人. 组件支架整改人员 9 人. 电气施工人员 7 人. 共计: 19 人.
其 它 事 项	总包管理人员 5 人. 分包管理人员 2 人.	
本日现场监理人员: 陈永 吴少坤		
记录人: 吴少坤		总监 (总监代表): 陈永