

监 理 日 记

天气: 多云
气温: 19°~24°

日期: 2017 年 09 月 29 日

星期: 四

工程名称: 吴兴区姚桥30MWp地面光伏发电项目.

监 理 工 作 情 况	开关站光伏区巡视 开关站停电滴缺 旁站基础浇筑 上传监理云资料	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
		光伏区组件安装, 支架调整 光伏区支架基础浇筑 光伏区接地扁钢回填.
其 它 事 项	光伏区组件安装时, 踩在组件上施工. 以通知总包方按要求尽量避免踩踏组件. 防止组件损坏.	
本日现场监理人员: 俞振军 吴少坤		
记录人: 俞振军	总监 (总监代表): 俞振军	