

监 理 日 记()

日期: 2017 年 10 月 26 日

星期: ⑩

天气: 晴

气温: 11°~21°

工程名称: 吴江区20130MWp太阳能发电项目

监 理 工 作 情 况	光伏区开关站巡视 光伏区整改巡视 查看开关站发电量 上传监理云资料	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
		光伏区接地刷漆 光伏区开关站排水沟施工 光伏区组件整改更换
其 它 事 项	光伏区巡视发现个别接地没有刷防锈漆, 以通知书总包整改.	
本日现场监理人员 袁振军 吴少坤		
记录人: 吴少坤		总监(总监代表): 袁振军