

监 理 日 记()

日期: 2011 年 10 月 27 日

星期: 五

工程名称: 果关50MW抽水蓄能电站

天气: 晴
气温: 12°-21°

监 理 工 作 情 况	光伏区升压站巡视 升压站四周排水沟施工巡视 审核部署施工资料 上传监理云资料	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度 光伏区场地刷漆 升压站四周排水沟施工 光伏区清理废弃材料
其 它 事 项	光伏区巡视发现有个别组件 破损以通知总包方及时更换 由于总包单位内部资金问题,没有及时支付工人工资,工人把光伏区所有 汇流箱的开关全部关闭,目前光伏区无法正常发电。	
本日现场监理人员: 袁振宇 果少峰 记录人: 果少峰 总监(总监代表): 袁振宇		