

监 理 日 记()

日期: 2016年 11月 6日

天气: 晴

星期: 六

气温: 8℃~18℃

工程名称: 吴江区沙洲30MW地面光伏电站项目.

监 理 工 作 情 况	巡视: 开关站柜钢架安装, 局部间距偏大, 督促整改. 开关站模板支架施工, 局部立杆垂直偏大, 督促整改. 14:30 验收柜钢架合格.	
施 工 情 况	承 包 单 位	施工内容及进度 开关站柜钢架安装 开关站模板支撑系统施工. 光伏区支架砼基础施工.
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 顾振军 马书良 记录人: 马书良 总监(总监代表): 顾振军		