

监 理 日 记 ()

B7

日期: 2016年12月7日

星期: 三

天气: 晴
气温: 29 ~ 12℃

工程名称: 吴兴区仙阳30MW地面光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	巡视: 电缆沟钢筋安装, 基本符合要求	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
		开吴兴区电缆沟钢筋安装 (5-7轴) 开吴兴区基础础砌块施工, 脚手架搭建设施。
其 它 事 项	关于二层楼面梁砼强度现场回弹值为 32. 35. 38. 30. 39. 35. 36 等。	
本日现场监理人员	王东平 王东平	
记录人:	王东平	总监 (总监代表): 王东平