

监 理 日 记()

日期: 2017年2月17日

星期: 五

天气: 阴

气温: 4℃/12℃

工程名称: 吴兴区妙西30MWp地面光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	现场巡视: 开关站一仓库内脚手架拆除 要求现场要有安全员监管。 光伏区 8区 箱变、逆变基础墙体砌筑时, 干砌上墙、且拉筋锚入构造柱长度不够。现场口头要求干砌不得上墙。 拉接筋须按规范要求施工。 下午召开 2017 年年台第一次工地例会。 业主、施工单位、监理等负责人参加会议。并对年后工作进行安排。施工单位编制进度计划。监理提出严格要求。	
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
其 它 事 项		
本日现场监理人员 黄振军、陈殿彪、宋虎		
记录人: 陈殿彪		总监 (总监代表): 黄振军