

监 理 日 记()

日期: 2017 年 4 月 27 日

星期: 四

天气: 晴

气温: 11℃/22℃

工程名称: 美兰区妙西30MW地面光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	现场巡视。 主持召开第25次监理例会, 就日前施工进度, 及对5/10节点计划 施工单位作出下步计划内容, 具体时间, 并开编会议纪要025 接地扁钢焊接时, 要求满足搭接长度2d并涂刷防腐涂料	
施 工 情 况	承 包 单 位	施工内容及进度 开关站室外围墙抹灰, 5人 开关柜组装固定, 5人 光伏区箱变基础接地网扁钢焊接 2人
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 贾振军, 陈敬忠, 宋龙 记录人: 陈敬忠 总监 (总监代表): 贾振军		