

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 5 月 22 日

 天气: 晴
 气温: 21℃/29℃

星期: 一

工程名称: 吴兴区妙西30MW地面光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	现场巡视 审查电气安装资料(电子版), 并提出要求。 开关站风机安装时, 要求必须固定牢靠, 柜与墙体连接有效。	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度 开关站·风机安装 5人, 二次设备调试 4人 局部修补 2人 光伏区汇流箱安装 3人
其 它 事 项		
本日现场监理人员 袁振军, 李小平, 陈敬虎 记录人: 陈敬虎 总监(总监代表): 袁振军		