

监 理 日 志

日期: 2016 年 11 月 19 日

天气: 阴

星期: 六

气温: 5~20℃

工程名称: 潍坊向日葵光能科技 10MW 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、西车棚组件安装, 安装完成部分进行组件接插线。 2、箱变到场 4 台, 进行吊装, 现场开箱检查。 3、厂房屋顶安装组件, 发现有施工人员踩踏组件, 找班组长要求严禁踩踏。 4、屋面有落水要求施工注意安全。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
		1、西车棚组件安装, 组件接线。 2、厂房屋顶安装组件。
其 它 事 项	屋面安装组件施工人员有踩踏组件现象, 跟项目经理提出要求整改。	
本日现场监理人员		何成生、张喜军
记录人: 何成生		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):