

# 监 理 日 志

日期: 2016 年 11 月 24 日

天气: 多云

星期: 四

气温: 0~10℃

工程名称: 潍坊向日葵光能科技 10MW 光伏发电项目

|                            |                                                                                                                                                                                     |                                                                         |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | 1、西车棚桥架安装完成, 组件接线完成, 进行 2*95 电缆敷设。<br>2、东车棚进行汇流箱接线, 进行 1*4 m <sup>2</sup> 电缆敷设, 要求天气冷, 严禁硬拖拉电缆。<br>3、箱变、逆变器进行接线, 现场检查接线情况, 要求冷缩接头压缩处理好。<br>4、屋顶组件进行吊装, 提醒注意安全。<br>5、早上全厂使用剩余电缆到场完毕。 |                                                                         |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施工单位                                                                                                                                                                                | 施工内容及进度                                                                 |
|                            |                                                                                                                                                                                     | 1、西车棚 2*95 电缆敷设。<br>2、东车棚进行汇流箱接线, 1*4 <sup>2</sup> 电缆敷设。<br>3、屋顶进行组件吊装。 |
| 其<br>它<br>事<br>项           |                                                                                                                                                                                     |                                                                         |
| 本日现场监理人员                   |                                                                                                                                                                                     | 何成生、张喜军                                                                 |
| 记录人: 何成生                   |                                                                                                                                                                                     | 总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):                                                   |