

监 理 日 志

日期: 2016 年 12 月 11 日

天气: 多云

星期: 日

气温: -3~10℃

工程名称: 潍坊向日葵光能科技 10MW 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、焊接车间进行组件安装, 桥架安装, 汇流箱电缆敷设, 汇流箱安装。 2、冲压车间屋顶进行 MC4 插头安装。 3、开关站厂家调试。 4、总装车间进行安装夹具、支架, 吊运组件, 桥架、汇流箱安装。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
		1、焊接车间屋顶进行组件安装, 桥架安装, 电缆敷设, 汇流箱安装接线。 2、开关站调试。 3、总装车间进行安装夹具, 吊装组件, 汇流箱安装。 4、冲压车间进行 MC4 插头安装连接。
其 它 事 项	总装车间巡视屋顶发现 2*95 电缆有表皮破损。	
本 日 现 场 监 理 人 员		何成生、张喜军
记 录 人: 何成生		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 李全忠