

监 理 日 志

日期: 2016 年 12 月 4 日

天气: 多云

星期: 日

气温: -3~10℃

工程名称: 潍坊向日葵光能科技 10MW 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、焊接车间进行安装夹具、支架（早上屋面有落霜，提醒施工队注意安全）。 2、冲压车间屋顶进行桥架安装，吊运组件。 3、组件到场一车。 4、开关站设备进行接线，电缆头终端制作。 5、箱变进行耐压试验，电缆耐压试验。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
		1、屋顶进行组件安装，夹具安装。 2、电缆、箱变进行耐压试验。 3、开关站接线终端头制作。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		何成生、张喜军
记录人: 何成生		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: