

监 理 日 记()

日期: 2017 年 5 月 31 日

星期: 二

工程名称: 晶山/嘉福地/2000P 项目

天气: 晴
气温: 25°C - 33°C

监
理
工
作
情
况

1. 巡查开关站围墙砌筑, 硬化场区施工, 钢梯焊接.
2. 巡查 16-18 区补桩浇筑.
3. 巡查 16 区、17 区组件支架安装, 16 区接地扁铁焊接.
4. 巡查 17 区汇流箱: 逆变器安装.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

新阳鸿业

1. 开关站施工人员 30 人

2. 16-18 区补桩浇筑 19 人

3. 16 区、17 区组件支架安装, 16 区接地扁铁焊接 20 人

4. 17 区汇流箱 逆变器安装, 4 人

其
它
事
项

本日现场监理人员

王火为洪, 曹亮

记录人: 曹亮

总监 (总监代表): 王火为洪