

监 理 日 记()

日期: 2017年 8月 22日

星期: 二

工程名称: 西科电箱检修工程

天气: 多云
气温: 27-36℃

监
理
工
作
情
况

检查 110 科电箱安装。
检查 4 已接地扁铁连接。
检查 180 支架螺栓等项, 部分松劲要求返工。
单位暂时有检修程序。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

扬州电业局

4-5 已 国补修补 5 人。

江苏电业局

110 科支架安装 6 人。

180 螺栓等项 3 人。

4 已 电盒接地扁铁连接 8 人。

其
它
事
项

本日现场监理人员

王大为、曹芳

记录人:

王大为

总监(总监代表): 王大为