

监 理 日 志 (

日期: 2017 年 2 月 12 日

星期: 二

工程名称: 沂河南岸污水处理厂 2x20MW 余热发电站

天气: 晴
气温: 8-18℃

监
理
工
作
情
况

1. K11 航标新村 35kV 开关站施 24 号完
2. K12 航 110kV 汇保站施 24 号完
3. K13 航外线 P31. P33

P33 基础图尺寸为 1 米
实际为 70cm

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

沂河南岸
工业设备
安装
有限公司

1. 航物 35kV 开关站基础开挖
2. 110kV 汇保站设备基础开挖
3. 外线 P33 挖接地线

其
它
事
项

无

本日现场监理人员

陈守明

陈守明

何玉龙

记录人: 何玉龙

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 陈守明

