

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 2 月 19 日

星期: 日

工程名称: 河南基础建设有限公司 2x20MW 分布式光伏电站

天气: 晴
气温: 10℃-25℃

监 理 工 作 情 况	1. 巡视 110kV 汇集站 综合配电室接地网制作. 2. 巡视 12 联 35kV 开关站 抄平. 3. 巡视 110kV 汇集站 围墙抹灰. 4. 巡视 柏杨新村 35kV 开关站 基础拆模. 5. 下发监理通知单 (GF17-2) BM08-001, 业主要求. 道路修. 6. 12 联村 110kV 汇集站 爬梯 验收. 7. P11 (外线) 钢筋绑扎.				
施 工 情 况	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="175 1064 359 1131">施工单位</th><th data-bbox="359 1064 1516 1131">施 工 内 容 及 进 度</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="175 1131 359 1624"> 河南基础建设有限公司 </td><td data-bbox="359 1131 1516 1624"> 1. 外线: P11 制钢筋绑扎. 制模板 - P14. 杆塔组立. P10 运输材料. 2. 12 联 35kV 开关站 抄平 3. 柏杨新村 35kV 开关站 基础拆模. 围墙浇筑 垫层. 5. 110kV 汇集站 围墙抹灰. 110kV 汇集站 值班室 制模板. 6. 110kV 汇集站 综合配电室 接地网制作 </td></tr> </tbody> </table>	施工单位	施 工 内 容 及 进 度	河南基础建设有限公司	1. 外线: P11 制钢筋绑扎. 制模板 - P14. 杆塔组立. P10 运输材料. 2. 12 联 35kV 开关站 抄平 3. 柏杨新村 35kV 开关站 基础拆模. 围墙浇筑 垫层. 5. 110kV 汇集站 围墙抹灰. 110kV 汇集站 值班室 制模板. 6. 110kV 汇集站 综合配电室 接地网制作
施工单位	施 工 内 容 及 进 度				
河南基础建设有限公司	1. 外线: P11 制钢筋绑扎. 制模板 - P14. 杆塔组立. P10 运输材料. 2. 12 联 35kV 开关站 抄平 3. 柏杨新村 35kV 开关站 基础拆模. 围墙浇筑 垫层. 5. 110kV 汇集站 围墙抹灰. 110kV 汇集站 值班室 制模板. 6. 110kV 汇集站 综合配电室 接地网制作				
其 它 事 项	无				
本日现场监理人员	高守明 李维军 何志元				
记录人: 何志元	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 李维军				

