

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 3 月 15 日

天气: 阴

星期: 四

气温: 7 ~ 14

工程名称: 湖南娄底涟源土星街 2x20MW 分布式光伏电站

监 理 工 作 情 况	巡视 110kV 汇集站施工. 电缆沟开挖 外线绑扎. 柏杨 35kV 开关站施工. 红联 35kV 开关站施工. 熟悉电气图纸. 施工现场.	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	湖南省 工业设备安装 有限公司	110kV 汇集站接地网 柏杨 35kV 开关站接地网. 外线 35kV P₃ P₅ P₂₅ P₂₄ P₁₄ P₁₅ 接地网施工 110kV P₂₆ P₁₆ P₁₄ P₁₅ P_{11~P13} P₂₁ P₂₂ P₂₃ P₃₀ P₃₁ 接地施工.
其 它 事 项	柏杨 35kV 开关站. 电箱门未接地. 责令整改. 110kV 汇集站接地网. 扁钢焊接二度. 责令整改.	
本日现场监理人员		苗宇明, 张玉成, 何杰元
记录人: 张 玉 成	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 苗宇明	