

监 理 日 志 (电 气)

日期: 2017 年 3 月 19 日

天气: 阴
气温: 9-13℃

星期: 日
工程名称: 湖南省娄底涟源土厚街2x20MW分布式光伏电站.

监 理 工 作 情 况	巡视: 110kV汇集站 红联35kV开关站 柏杨35kV开关站 及外线 110kV汇集站高压柜及附件进场验收, 纠正卸货人员不戴安全帽. 熟悉图纸现场	
施 工 情 况	施工单位 湖南省工之 安泰有限公司	施 工 内 容 及 进 度 110kV汇集站接地网施工. 红联35kV接地施工 预埋管 提醒冲土管口封堵. 柏杨35kV开关站接地施工 110kV外线: P21 组立电杆 P24 铁塔组立 P4~P23 架设导线 35kV外线: P3. P5 P25 P28 基础开挖 P19 支模.
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 苗守明, 张云成, 何志元. 记录人: 张云成 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 苗守明		