

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 3 月 21 日

星期: 二

工程名称: 湖南娄底涟源五星街 2X20MW

天气: _____
气温: _____

监 理 工 作 情 况	巡视各施工现场 110kV 汇集站高压柜安装, 柜间间隙过大, 指出后调整合格 撬棍前端放置位置不当, 用力过猛, 经提醒改正,	
施 工 情 况	施工单位 湖南省工业 安装有限公司	施 工 内 容 及 进 度 110kV 汇集站室外设备槽钢支架安装, 高压柜安装, 红联, 柏杨 35kV 预埋电管, 接地施工, 35kV 外线 P9, P10, P11, P26, P19, P28 施工, 110kV 外线 P5, P2, P36, P37 施工.
其 它 事 项		
本日现场监理人员 苗宇明 张子成 何杰元		
记录人: 张子成 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 苗宇明		