

监 理 日 志 (电 气)

日期: 2017 年 4 月 13 日

星期: 四

工程名称: 湖南娄底涟源土星街 2x20MW 分布式光伏电站

天气: 多云 晴
气温: 13°~25°

监 理 工 作 情 况	巡视现场 110KV 汇集站室外电缆互感器等接线盒接线孔小, 电缆保护管不能穿入。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	湖南省工业安装有限公司	110KV 外线 P43 铁塔组立 21#~26# 挂瓷绝缘子 2# 挖地铺线 35KV 外线: P1 立塔 P11 立模。 35KV 开关站 电气预埋、接地施工。 110KV 汇集站 母线安装 保护管埋设穿线
其 它 事 项		
本日现场监理人员 苗守明 张云成 何杰元		
记录人: 张云成 总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 苗守明		