

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 4 月 15 日

星期: 六

天气: 晴

气温: 20-30℃

工程名称: 湖南长沙浏阳市2X10KV线路改造工程

监 理 工 作 情 况	1. 编写第21期监理例会纪要 发通知单022-份1 2. 验收杆物光伏区锚杆孔 3. 验收杆物光伏区接地 4. 验收杆物开关箱接地 5. 验收110KV汇集线接地 6. 验收110KV开关箱接地 7. 验收110KV线接地	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度
	湖南长沙浏阳市2X10KV线路改造工程 安装有限公司	1. 12根35KV开关柜综合楼一层拆模 配电室预埋管, 电缆沟初砌, 做室外排水。 2. 杆物35KV开关柜避雷器基物杆基。杆物接地线安装。 3. 杆物光伏区接地线基物, 打锚杆孔。基物接地线。 4. 杆物: 110KV: P44接地, P20-P27接地线。 35KV: P19接地线, P11接地线。 P20 杆物杆基
其 它 事 项	杆物光伏区锚杆孔基物未振捣。	
本日现场监理人员: 苗宇明 张金成 何亚元		
记录人: 苗宇明 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 苗宇明		