

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 4 月 17 日

星期: 一

天气: 多云

气温: 16.24℃

工程名称: 湖南娄底涟源经济开发区20MW分布式光伏电站

监 理 工 作 情 况	1. 验收木桶光伏电站箱变基础。 验收木桶光伏电站独立基础。 2. 验收110kV汇集站桩2 3. 验收12联开关站桩2。 4. 验收木桶开关站桩2 5. 验收110kV汇集站桩2。	
施 工 情 况	施工单位 湖南娄底工业设备农装有限公司	施 工 内 容 及 进 度 1. 12联开关站配电箱更换基础。 2. 110kV汇集站基础验收。 3. 木桶开关站配电箱外墙粉刷。 4. 木桶光伏电站独立基础浇筑。 5. 外线: 110kV: P13-P27, 10kV出线验收 P46-P48敷设线准备 5. 外线: P11铁梯架安装
其 它 事 项	木桶光伏电站存在铝杆基础未浇筑到位。 木桶光伏电站独立基础浇筑未验收。 木桶光伏电站独立基础柱、铝杆基础柱、浇筑材料。	
本日现场监理人员: 苗守明 张友文 何西元		
记录人: 何西元 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 苗守明		