

监 理 日 志 ()

日期: 2011 年 4 月 24 日

星期: 二

工程名称: 江浦新集镇佳街 2000V 配电所安装工程

天气: 多云

气温: 13-15℃

监 理 工 作 情 况	1. 巡视 110KV 汇集站 2 2. 巡视 122 联站 2. 3. 巡视 110KV 61 站 2.	
施 工 情 况	施工单位 湖南临 工业设备 安装 有限公司	施 工 内 容 及 进 度 1. 110KV 汇集站 110KV 母线及引线敷设, 室外副线, 接地, 隔离开关安装并, 调试, 电压互感器安装. 2. 122 联站 122 站 110KV 母线及引线, 隔离开关安装并. 3. 61 站: 35KV: P15-P16, 基础开挖, PT 组坊. P10 塔林运输. 110KV: P46-P48 放紧线.
其 它 事 项	木石物 开关站、出所区因村民阻工、停工.	
本日现场监理人员: 高平明 张超 何亚元		
记录人: 何亚元 总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 苗守明		