

监 理 日 志 (电 气)

日期: 2017 年 4 月 28 日

星期: 五

天气: 晴
气温: 26℃

工程名称: 湖南娄底涟源七星子 2 × 20 MW 分布式光伏电站

监 理 工 作 情 况	巡视现场 110kV 汇集站所用变安装进场, 中性点电阻箱接地铜排与 水平接地网扁钢搭接规范。 板桥开关站高压柜进场, 仍中村屏阻工 江联开关站高压柜进场	
施 工 情 况	施工单位 湖南省工业 安装有限公司	施 工 内 容 及 进 度 110kV 汇集站所用变安装 室外端子箱接线. 电容柜附件 安装. 电阻箱接地焊接. 钢芯铝绞线压接. 板桥开关站高压柜进场. 江联高压柜进场. 35kV 外线: P15 铁塔组立. 110kV 外线: P25 P26 浇保护帽 P7 杆塔 P4 杆塔 P36 P45 杆塔安装
其 它 事 项		
本日现场监理人员	张 玉 斌	
记录人: 张 玉 斌	总监理工程师/总监理工程师代表 (签 字): 李 伟 军	