

监 理 日 志 (电 气)

日期: 2017 年 4 月 7 日

天气: 多云

星期: 五

气温: 26~17°

工程名称: 湖南娄底涟源七星街 2x20MW 分布式光伏电站

巡视现场		
110K汇集站电动机操动机构箱内加热回与线缆距离太近, 柜门接地线安装位置不恰当, 建议整改。		
监理单位	施工内容及进度	
湖南省工业设备安装有限公司	110kV汇集站室外配电设备安装(电动机操动机构安装, 穿墙套管及母线支架预制), 35kV开关站电气预埋接地施工 110kV外线: P33铁塔组立 45#排杆 42#杆焊接, 42#运横担金具, 39#抱杆, 31#运工具, 34#~31#整理, 架明导线, 35kV外线: P10基础开挖, P21~P23抱杆。	
其它事项		
本日现场监理人员 苗守明 张王成 何杰元		
记录人: 张王成 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 苗守明		