

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 6 月 3 日

星期: 六

天气: 晴

气温: 25-28℃

工程名称: 丽泽商务区源隆里220mm电压等级配电工程

监 理 工 作 情 况	1. 验收110KV电缆沟2 2. 验收110KV电缆沟屋面保温层的。 3. 验收柜体开关站2。 4. 验收柜体开关站2。				
施 工 情 况	<table border="1"> <thead> <tr> <th>施工单位</th><th>施 工 内 容 及 进 度</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>湖南南尚 业设备 安装有 限公司</td><td> 1. 验收110KV: 电缆头制作, 耐压试验, 开关站-电缆沟开挖。 2. 验收柜体开关站: 安装柜体, 检查柜体。 3. 验收柜体开关站: 二次设备配合调试, SV设备厂家已安装调试。 4. 验收柜体开关站: 二次设备调试及检查, 验收所用设备在验收合格。 5. 验收柜体开关站: 柜体刷漆, 柜体内部装饰。 6. 验收柜体开关站: 5.6.7号柜体刷漆, 柜体内部装饰, 柜体内部装饰 14-1号柜体。 </td></tr> </tbody> </table>	施工单位	施 工 内 容 及 进 度	湖南南尚 业设备 安装有 限公司	1. 验收110KV: 电缆头制作, 耐压试验, 开关站-电缆沟开挖。 2. 验收柜体开关站: 安装柜体, 检查柜体。 3. 验收柜体开关站: 二次设备配合调试, SV设备厂家已安装调试。 4. 验收柜体开关站: 二次设备调试及检查, 验收所用设备在验收合格。 5. 验收柜体开关站: 柜体刷漆, 柜体内部装饰。 6. 验收柜体开关站: 5.6.7号柜体刷漆, 柜体内部装饰, 柜体内部装饰 14-1号柜体。
施工单位	施 工 内 容 及 进 度				
湖南南尚 业设备 安装有 限公司	1. 验收110KV: 电缆头制作, 耐压试验, 开关站-电缆沟开挖。 2. 验收柜体开关站: 安装柜体, 检查柜体。 3. 验收柜体开关站: 二次设备配合调试, SV设备厂家已安装调试。 4. 验收柜体开关站: 二次设备调试及检查, 验收所用设备在验收合格。 5. 验收柜体开关站: 柜体刷漆, 柜体内部装饰。 6. 验收柜体开关站: 5.6.7号柜体刷漆, 柜体内部装饰, 柜体内部装饰 14-1号柜体。				
其 它 事 项	验收柜体开关站1台, 验收柜体开关站1台, 验收柜体开关站1台。				
本 日 现 场 监 理 人 员	何元元 任春庭				
记 录 人	何元元 总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 任春庭				