监 理 日 志（　　　）

日期：2017年6月4日
星期：日
天气：阵雨
气温：23-29℃
工程名称：湖南省[illegible]2×20MW[illegible]光伏电站

监理工作情况	1、编写监理例会会议纪要 2、巡视110kV升压站施工 3、巡视红联开关站施工.

	施工单位	施工内容及进度
施工情况	湖南省工业设备安装有限公司	1、楠竹35kV开关站：二次厂家对综合调试，通风设备安装，高压电缆试验 2、红联35kV开关站：二次电缆剥线及接线，高压柜试验 3、35kV线路：红联开关站至升压站电缆沟开挖、垫层浇筑。 4、楠竹光伏区：箱变外部接线，接地，安装5、6、7#子阵支架檩条。14-19#子阵草坪清除. 5、红联~~[illegible]~~开关站：做屋面防水，扎辅助房屋面层钢丝网，装灯具，刷涂料，排水沟，开关站6人切路边石，台阶砌块

其它事项	
本日现场监理人员	何超　赵秀有
记录人：何超	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：赵秀有