

监 理 日 记 ()

日期: 2016年 10月 24日

天气: 晴

星期: 一

气温: 21.0-27.0

工程名称: 仙居上张回香湾项目

监理工作情况	协同甲方对已施工路段初步验收 根据施工合同要求 ① 道路浆砌石做法不符合要求 ② 排水沟不满足合同要求 ③ 碎石层厚度不满足合同要求	
施工情况	承包单位	施工内容及进度
		对场内道路进行场平
其它事项		
本日现场监理人员 王锋 赵红武		
记录人: 王锋	总监 (总监代表):	

江苏省建设厅监制

